

МИНИСТЕРСТВО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ
ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ "ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ И СПАСЯВАНЕ"
НАУЧНО-ПРИЛОЖЕН ИНСТИТУТ ПО "ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ И СПАСЯВАНЕ"
1619 -София, ул."Огнеборец" №1, тел.: 857 03 26, 857 46 89, факс: 857 02 14

Рег. № ММ-1359.....Екз.№.....

.....07.12.....2009 г.

КЛАСИФИКАЦИОНЕН ПРОТОКОЛ

№ 08/30.11.2009 г.

Класификация за реакция на огън

Заявител: „БУЛТЕМ“ ООД, гр. Хасково. Писмо вх. № ИН-1063/25.09.2009 г.

Подготвен от: НАУЧНО-ПРИЛОЖЕН ИНСТИТУТ ПО “ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ И СПАСЯВАНЕ” при ГДПБС-МВР, 1619 София, ул. „Огнеборец” № 1.

Име на продукта: PVC профили “Baufen”, серия “Class Line 60”.

Издание номер: 1

Този класификационен протокол съдържа 3 (три) страници и може да бъде използван или издаден отново само в пълния си вид.

Класификационен протокол № 08/30.11.2009 г Екземпляр № 1	Лист 1 от 3	ВНД ДИРЕКТОР НА НИПБС н.с. I ст. инж. Хр. Делев
---	-------------	--



Детайли на класифицирания продукт

VC профили "Baufen", серия "Class Line 60". Състав: PVC K67; Cazn стабилизатор GWX 398 K4; TiO₂ Kronos 2220; модификатор KANEKA FM50 K1; CaCO₃ Hydrocarb 95T. Производител на продукта е фирма „БУЛТЕМ“ ООД, гр. Хасково.

3. Протоколи от изпитванията и резултати от изпитванията в съответствие с класификацията.

3.1 Протоколи от изпитванията

Име на лабораторията	Име на заявителя	Изпитване и дата	Метод на изпитване
Изпитвателен център по "Пожарна и аварийна безопасност"	„БУЛТЕМ“ ООД, гр. Хасково	Протокол № ИЦ-65-93/ 27.11.2009 г.	БДС EN 60695-11-10

3.2 Резултати от изпитванията

Метод и номер на изпитването	Параметър	Протокол №	Резултати	
			Постоянен параметър – означение	Съответствие с параметрите
БДС EN 60695-11-10	t ₁ и t ₂ по-малко от 10 s;	№ ИЦ-65-93/ 27.11.2009 г.	t ₁ и t ₂ = 0	Съответства
	t _f по-малко от 50 s;		t _f = 0	Съответства
	(t ₂ + t ₃) по-малко от 30 s;		(t ₂ + t ₃) = 0	Съответства
	достигане до мястото на закрепване;		не	Съответства
	запалване на памучния тампон.		не	Съответства



Детайли на класифицирания продукт
VC профили "Baufen", серия "Class Line 60". Състав: PVC K67; Cazn стабилизатор

Класификация и област на приложение

4.1 Съответствие на класификацията:

PVC профили "Baufen", серия "Class Line 60" се класифицира в категория V-0, съгласно БДС EN 60695-11-10 (ТРУДНОГОРИМИ съгласно ПСТН).

4.2 Класификация

Класификация за реакция на огън КАТЕГОРИЯ V-0 (ТРУДНОГОРИМИ)

4.3 Област на приложение

Тази класификация е валидна за PVC профили "Baufen", серия "Class Line 60", със състав: PVC K67; Cazin стабилизатор GWX 398 K4; TiO₂ Kronos 2220; модификатор KANEKA FM50 K1; CaCO₃ Hydrocarb 95T, производство на фирма „БУЛТЕМ“ ООД, гр. Хасково.

5. Ограничения

Този класификационен документ не представлява вид одобрение или сертификация на продукта.

Производителят декларира, че употребата на продуктите не изисква специфични процеси, процедури или етапи (напр. да не се добавят забавители на горенето, ограничаване на съдържанието на органични вещества или добавянето на филтри), с цел повишаване огнеустойчивостта, за подобряване на придобитата класификация. Като следствие, производителят потвърждава, че удостоверението давано от система 3 е подходящо.

Изпитвателната лаборатория има причина да не взема участие при подготовката на образеца за изпитването, въпреки че притежава необходимите указания, осигурени от производителя за осигуряване на образеца и за проследяване на необходимите параметри на изпитваните образци.

ИЗВЪРШИЛ

КЛАСИФИКАЦИЯТА:

/н.с. I ст. инж. В. Петков/

ВНД ДИРЕКТОР
НА НПИПБС

/н.с. I ст. инж. Хр. Дочев/

Класификационен протокол № 08/30.11.2009 г Екземпляр № 1	Лист 3 от 3	ВНД ДИРЕКТОР НА НПИПБС: н.с. I ст. инж. Хр. Дочев/
---	-------------	---